



Rohrsysteme

CASAFLEX - Cev za daljinsko ogrevanje


**Vstop cevi v objekt**  
(prehod skozi zid)

CFL

5.505

### Prehod skozi zid objekta ali jašek


dimenzije v mm



Fiksna točka 


CASAFLEX priključne spojke in cevi niso predvidene, da prevzemajo nase raztezke od obstojecih togih in drugih priključnih cevi. Zato je potrebno vhodni del CASAFLEX cevi fiksirati.

### Preboj zidu objekta



Zunanji premer cevi, Ø D mm	L min. mm	H mm
93	500	300
113	500	300
128	550	300
144	600	350
163	650	350
182	700	400

### Vrtanje zidu objekta



Zunanji premer cevi, Ø D mm	D1 min. mm	A mm
93	200	230
113	220	250
128	240	270
144	260	290
163	280	310
182	300	330